

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

від _____ 2026 року № ____

Показники безпечності вод природних мінеральних та вод джерельних

1. Мікробіологічні показники безпечності вод природних мінеральних та вод джерельних:

1) ЗМЧ води природної мінеральної та води джерельної після фасування до введення в обіг не повинно перевищувати:

100 КУО/мл при культивуванні за температури 20–22 °С протягом 72 годин на агаровому середовищі або агар-желатиновій суміші;

20 КУО/мл при культивуванні за температури 37 °С протягом 24 годин на агаровому середовищі.

Визначення ЗМЧ слід здійснювати через 12 годин після розливу води. Протягом цього періоду пробу води зберігають за температури 4 °С ± 1 °С;

2) вода природна мінеральна під час обігу, та вода джерельна не повинні містити:

паразитів та патогенних мікроорганізмів;

Escherichia coli та інших бактерій групи кишкової палички у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 250 мл;

ентерококів (фекальних стрептококів) у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 250 мл;

спороутворювальних сульфїтредукувальних анаеробів (клостридій) у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 50 мл;

Pseudomonas aeruginosa у будь-якій дослідженій пробі об'ємом 250 мл;

3) під час обігу, з урахуванням вимог цього підпункту та вимог, установлених розділом III Гігієнічних вимог до виробництва та обігу вод природних мінеральних і вод джерельних, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12 квітня

2021 року № 741, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 травня 2021 року за № 657/36279:

ЗМЧ води природної мінеральної та води джерельної може збільшуватися лише внаслідок природного збільшення кількості бактерій, наявних у воді у місці її виходу з природного джерела або свердловини;

наявність органолептичних дефектів у воді природній мінеральній не допускається.

2. Максимально допустимі рівні природно наявних складників вод природних мінеральних наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Максимально допустимі рівні природно наявних складників вод природних мінеральних

№ з/п	Назва складника	Максимально допустимий рівень (мг/л)
1.	Барій	1,0
2.	Кадмій	0,003
3.	Марганець	0,50
4.	Миш'як	0,010 (загальний вміст)
5.	Мідь	1,0
6.	Нікель	0,020
7.	Нітрати	50
8.	Нітроти	0,1
9.	Ртуть	0,0010
10.	Свинець	0,010
11.	Селен	0,010
12.	Сурма	0,0050
13.	Фториди	5,0
14.	Хром	0,050
15.	Ціаніди	0,070

3. Максимально допустимі рівні залишків, що утворюються внаслідок обробки вод природних мінеральних і вод джерельних повітрям, збагаченим озоном наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Максимально допустимі рівні залишків, що утворюються внаслідок обробки вод природних мінеральних і вод джерельних повітрям, збагаченим озоном

Назва речовини	Максимально допустимий рівень (мкг/л)
Розчинений озон	50
Бромати	3
Бромоформ	1

**Директор Департаменту
громадського здоров'я**

Тетяна СКАПА