

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна спеціалізована установа «Київське обласне бюро судово-медичної експертизи»

юр.адр. .: 08711, вул. Садова, 33г, с. Козин, Обухівський р-н, Київська обл.

факт.адр. 04112, м. Київ, вул. Оранжева, 7

Код ЄДРПОУ 02125734

1. Предмет закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів (Код ДК 021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки; 50532300-6 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-15-005591-a

2. Вид закупівлі: через електронний каталог шляхом проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178. Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування генераторів повинні відповідати вимогам правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258.

Саме цей документ встановлює вимоги до технічної експлуатації, обслуговування та підтримання електрообладнання у справному стані.

Строк надання послуг: з моменту укладення договору по 1.11.2026 року

Місце та обсяг надання послуг:

м. Київ, вул. Оранжева, 7

м. Київ, вул. Загорівська, 1

м. Бориспіль, вул. Котляревського, 1

м. Боярка, вул. Соборності, 51

м. Фастів, вул. Київська, 57

м. Васильків, вул. Київський Шлях, 87

м. Вишгород, вул. Кургузова, 1

Перелік та періодичність робіт, що проводяться при наданні Послуг з ремонту і технічного обслуговування генераторів

Назва послуги	Надання послуг
Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднень та пилу;	1 раз
Візуальний огляд на відсутність підтікань палива, масла, охолоджувальної рідини;	1 раз
Перевірка радіатора охолодження на забруднення, при необхідності очистка;	1 раз
Перевірка густини та рівня охолоджувальної рідини;	1 раз
Перевірка стану і натягнення приводних ременів;	1 раз
Перевірка працездатності підігрівача системи охолодження;	1 раз
Перевірка герметичності маслопроводів паливних трубок, трубопроводів, щільність хомутів;	1 раз
Перевірка наявності води у фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою;	1 раз
Контроль стану повітряного фільтру, очищення фільтру;	1 раз
Перевірка ізоляції провідників на пошкодження;	1 раз

Перевірка стану системи заземлення, контактних струмопровідних з'єднань (контактів шин, клем, контактів автоматичних вимикачів і т.д.), відсутності нагріву, при необхідності-підтяжка;	1 раз
Заміна масла у двигуні;	1 раз
Заміна масляних фільтрів;	1 раз
Заміна паливних фільтрів;	1 раз
Перевірка роботи всієї схеми автоматичного запуску ДЕС;	1 раз
Перевірка роботи ДЕС на ХХ протягом 10хв;	1 раз
Перевірка роботи ДЕС на навантаження протягом 10 хв.;	
Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі ДЕС на навантаження ;	1 раз
Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління дизель-генератора;	1 раз
Перевірка і при необхідності регулювання вихідної напруги ДЕС;	1 раз
Перевірка здатності дизель-генератора стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження;	1 раз
Перевірка регулятора обертів двигуна;	1 раз
Перевірка електричних вихідних параметрів по вмонтованих приладах;	
Перевірка працездатності схеми автоматики;	1 раз
Перевірка роботи реле, контакторів та їх рухливої частини, за необхідності-очистка контактів;	1 раз
Перевірка роботи АВР;	1 раз
Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління;	1 раз
Перевірка спрацювання системи «аварійний СТОП» для блокування запуску з панелі;	1 раз
Перевірка рівня та густини електроліту в стартерних батареях;	1 раз
Перевірка працездатності блоку заряду акумулятора;	1 раз
Мийка радіатора.	1 раз

4. Очікувана вартість становить 199 000,00 грн з ПДВ.

Для розрахунку очікуваної вартості послуг використовувалась інформація з комерційних пропозицій від потенційних надавачів послуг, та інформація з відкритих джерел під час аналізу ринку у сфері надання відповідних послуг. Очікувана вартість враховує складний характер закупівлі, необхідність специфічно-професійних навиків, кількість наявних генераторів, надання послуг за місцем знаходження обладнання, Київ і Київській області, витрати на транспортування, розвантаження матеріалів, страхування, сплату інших витрат необхідних для надання послуг.

5. Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений ЗУ «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за програмою КПКВК 2301350 «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік за КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)».

Фахівець з публічних закупівель –

Уповноважена особа



Віктор ГРИГОРЯН