

Додаток 1
до Державних медико – санітарних
правил «Правила поводження з ГМО
при здійсненні генетично-інженерної
діяльності в замкненій системі»
(абзац перший пункту 3 розділу II)

Захисні заходи для лабораторної діяльності

Мінімальні вимоги до лабораторної діяльності:

№	Технічні характеристики	Рівні ризику			
		1	2	3	4
1	Лабораторний комплекс: ізоляція	Не вимагається	Не вимагається	Обов'язково	Обов'язково
2	Лабораторія: закривається для фумігації	Не вимагається	Не вимагається	Обов'язково	Обов'язково
Обладнання					
3	Поверхні стійкі до дії води, кислот, лугів, розчинників, дезінфікуючих і дезактивуючих засобів, які легко миються	Необхідно (лава)	Необхідно (лава)	Необхідно (лава, підлога)	Необхідно (лава, підлога, стеля, стіни)
4	Вхід до лабораторії через шлюз	Не вимагається	Не вимагається	Додатково	Обов'язково
5	Від'ємний тиск у лабораторії	Не вимагається	Не вимагається	Обов'язково, за винятком діяльності, при якій передача не відбувається повітряно-крапельним шляхом	Обов'язково
6	Витяжне та вхідне повітря з лабораторії має проходити фільтр НЕРА	Не вимагається	Не вимагається	Необхідно (НЕРА - витяжне повітря, крім діяльності, при якій передача не відбувається повітряно-крапельним	Необхідно (НЕРА - вхідне та витяжне повітря, якщо використовуються віруси, які не затримуються фільтрами НЕРА,

				шляхом)	необхідні додаткові вимоги до витяжного повітря).
7	Пост безпеки	Не вимагається	Додатково	Обов'язково	Обов'язково
8	Автоклав	У будівлі	У будівлі	Ванна кімната з перевіреними процедурами, що дозволяють безпечно переносити матеріал в автоклав за межами лабораторії та забезпечують еквівалентний рівень захисту	У лабораторії - двосторонній
Система роботи					
9	Обмежений доступ	Не вимагається	Обов'язково	Обов'язково	Обов'язково
10	Знак біологічної небезпеки на дверях	Не вимагається	Обов'язково	Обов'язково	Обов'язково
11	Спеціальні заходи боротьби з розповсюдженням аерозолів	Не вимагається	Необхідна мінімізація	Необхідна профілактика	Необхідна профілактика
12	Душ	Не вимагається	Не вимагається	Додатково	Обов'язково
13	Захисний одяг	Відповідний захисний одяг	Відповідний захисний одяг	Відповідний захисний одяг і (за бажанням) взуття	Повна зміна одягу та взуття перед входом і виходом
14	Рукавички	Не вимагається	Додатково	Обов'язково	Обов'язково
15	Ефективний контроль переносників (наприклад, для	Додатково	Обов'язково	Обов'язково	Обов'язково

	гризунів і комах)				
Відходи					
16	Інактивація ГМО у забрудненому матеріалі* та відходах	Додатково	Обов'язково	Обов'язково	Обов'язково
Інші заходи					
17	Лабораторія з власним обладнанням	Не вимагається	Не вимагається	Додатково	Обов'язково
18	Повинно бути присутнім оглядове вікно	Додатково	Додатково	Додатково	Обов'язково

Примітка. *Термін «забруднений матеріал» означає будь-які предмети, поверхні або субстанції, які могли контактувати з ГМО та потенційно містять його сліди, зокрема лабораторний посуд, обладнання, засоби індивідуального захисту, фільтруючі матеріали та залишки поживних середовищ.