

РЕКОМЕНДАЦІЇ

з розроблення планів захисту за проектною загрозою національного рівня «пожежі та вибухи»

1. Ці Рекомендації установлюють форму, основні положення та правила з розробки планів захисту як невід'ємної складової паспорта безпеки на об'єкт критичної інфраструктури (далі – ОКІ) за проектною загрозою національного рівня «пожежі та вибухи», що повинні бути враховані операторами критичної інфраструктури (далі – оператор КІ) під час їх складання.

2. План захисту (як складову паспорта безпеки) ОКІ (далі – план захисту) розробляє оператор КІ за проектною загрозою «пожежі та вибухи» національного рівня відповідно до цих Рекомендацій та форми плану захисту.

3. Метою реалізації плану захисту є збереження життя та здоров'я персоналу ОКІ, забезпечення безпеки та стійкості ОКІ шляхом впровадження заходів з пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, які дозволять швидко ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій на ОКІ, мінімізувати завдані збитки, зберегти критично-важливе обладнання, будівлі і споруди задля можливості відновлення їх роботи та забезпечення надання об'єктами життєво-важливих функцій для населення у максимально-короткі терміни.

4. Оператори КІ під час розробки планів захисту повинні проаналізувати характеристики (сценарії) проектної загрози національного рівня «пожежі та вибухи», заходи, запропоновані приписами ДСНС та її територіальними органами, вимоги норм та правил у цій сфері, рекомендації ДСНС, надані за результатами проведених обстежень, моніторингових заходів, практичних відпрацювань, навчань тощо, а також Типові рішення з інженерного захисту критичних елементів об'єктів критичної інфраструктури від ураження засобами повітряного нападу противника, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2023 р. № 929.

5. Перелік заходів, передбачених формою плану захисту, є рекомендованим та не є вичерпним. При розробці плану захисту необхідно передбачати впровадження заходів з урахуванням специфіки технологічних процесів ОКІ, досягнень науки та техніки, позитивного досвіду із зазначених питань, наслідків ворожих обстрілів, результатів роботи моніторингових перевірок та міжвідомчих робочих груп, організованих Уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури, іншими секторальними органами та операторами КІ.

6. Плани захисту, розроблені операторами КІ за проектною загрозою національного рівня «пожежі та вибухи», після затвердження керівником оператора КІ необхідно надсилати на погодження до ДСНС за адресою: місто Київ, вулиця Олеся Гончара, 55-А, з дотриманням вимог законодавства щодо надання інформації з обмеженим доступом.

7. У разі, коли план захисту подано до ДСНС із порушеннями Рекомендацій до його розроблення та відповідної форми, ДСНС не пізніше двох робочих днів із дня реєстрації повертає його оператору КІ разом із супровідним листом для приведення у відповідність із цими Рекомендаціями.

8. Плани захисту повинні містити організаційно-технічні заходи щодо:

колективного захисту персоналу ОКІ в захисних спорудах цивільного захисту, що відповідають вимогам норм, правил і стандартів;

індивідуального захисту персоналу ОКІ;

комплексу інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту населення і територій від них та небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і територій в особливий період (інженерно-технічні заходи цивільного захисту);

інженерного захисту насосних станцій та розподільчих вузлів і трубопроводів пожежогасіння;

проведення випробувань та відновлення працездатності пошкоджених (неробочих) систем протипожежного захисту та водопостачання і забезпечення їх роботи в умовах повного знеструмлення ОКІ;

здійснення технічного обслуговування, а також підтримки цих систем і устаткування в постійній готовності до використання за призначенням;

створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

влаштування додаткових незалежних джерел електроживлення (дизельних генераторів) для насосів систем протипожежного водопостачання та стаціонарних систем пожежогасіння для забезпечення безперебійної подачі вогнегасних речовин для цілей пожежогасіння в умовах повного знеструмлення ОКІ;

забезпечення ОКІ первинними засобами пожежогасіння та запасом вогнегасних речовин (піноутворювача, порошку тощо);

проведення навчань, тренувань та відпрацювань (протипожежних, командно-штабних тощо) з урахуванням виконаних заходів інженерного захисту критичних елементів ОКІ.

9. Плани захисту повинні містити капітальні заходи щодо забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ОКІ, що реалізуються шляхом модернізації, реконструкції, впровадження систем протипожежного захисту та водопостачання, з урахуванням досягнень науки, техніки і позитивного досвіду із зазначеного питання, забезпечення відповідного протипожежного режиму на території ОКІ, будівництва захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), забезпечення охорони від пожеж ОКІ, заміни пожежно-рятувальної техніки та озброєння в державних пожежно-рятувальних підрозділах (частинах) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що здійснюють охорону від пожеж ОКІ на підставі договорів.

10. Критерієм виконання заходів, передбачених планом захистом, є позитивний результат роботи комісії, організованої оператором КІ, з оформленням відповідних підтвердних документів.

11. При розробленні плану захисту можливо залучати представників територіальних органів ДСНС з метою надання консультацій, рекомендацій та пропозицій.

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям

Олександр ЧЕКРИГІН