

Додаток 4
до Державних санітарних
норм та правил «Вимоги до
управління медичними
відходами, у тому числі
безпеки для здоров'я
людини під час утворення,
збирання, зберігання,
перевезення, оброблення
таких відходів»
(пункту 12 розділу IX)

**Вимоги
до кратності повітрообміну та внутрішньої температури приміщень**

№ з/п	Найменування приміщень	Внутрішня температура, С	Кратність повітрообміну		Кратність витяжки при природній вентиляції
			приплив	витяжка	
1	Прийом і тимчасове зберігання (накопичення) не підготованих до відновлення / видалення відходів	16	-	1,5	2
2	Робоче приміщення для підготовки до відновлення / видалення відходів	18-20	з розрахунку тепло- і волого- надлишків*	з розрахунку тепло- і волого- надлишків*	не допускається
3	Тимчасове зберігання не підготовлених до відновлення / видалення відходів	16	-	2	2-3
4	Мийка і дезінфекція контейнерів, стійок, візків	18	3	4	не допускається
5	Приміщення тимчасового зберігання контейнерів, стійок, візків	18	-	1	1
6	Склад витратних матеріалів	16	1	1	1
7	Санітарно-побутові приміщення (гардеробна, душова, санвузол, зберігання притирального інвентарю)	23	приплив з коридору	75 м³/год на 1 д.с.	2
8	Кімната персоналу з робочим місцем	20	1	1	1

*залежно від технології та виду обладнання.