

АКТ
огляду технічного стану об'єкта культурної спадщини,
який пошкоджений внаслідок воєнних дій у період
збройної агресії російської федерації проти України

м.Київ
населений пункт

“ 23” липня 2024 р.

Назва об'єкта культурної спадщини (згідно з Державним реєстром нерухомих пам'яток України, рішенням про взяття на державний облік або Переліком об'єктів культурної спадщини)

Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини занесено до переліку об'єктів культурної спадщини м. Києва наказом Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 №10/38-11, перезатверджений наказом Департаменту від 27.12.2019 № 109 під назвою: «Амбулаторія безкоштовної лікарні для чорноробів, де в медичних закладах працювали відомі лікарі й вчені: Афанасьєв Є.І., терапевт, ініціатор заснування лікарні Сапежко К., Качковський П., Маковський Г., Буйко П.М., Сигалов Д.Л., Шуринок А.Р. та інші»

Місце розташування (адреса)

01135 м. Київ, Шевченківський район, вул. В. Чорновола, 28/1 корпус №9

Комісія з обстеження пам'ятки або щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі — комісія) у складі:

голови комісії - Начальник Центру інженерно-технічного забезпечення Владислав БАБАК,

заступника голови комісії - Інженер-будівельник Центру інженерно-технічного забезпечення – Олег СМІЧЕНКО,

секретаря комісії - Провідний інженер-консультант – Олег ВАСЕНЬОВ,

членів комісії:

- Головний спеціаліст відділу охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту - Євген Ігорович КУПРІСНКО.
- Головний архітектор ДІАЗ «Стародавній Київ» - Сергій ГРУЗДО.
- Директора департаменту пам'яток охоронної діяльності МКІП – Наталія ВОЙЦЕЦУК.
- Начальник відділу містобудівної документації управління дозвільнопогоджувальної документації – Василь ПЕТРИК.
- Керівник ICCROM в Україні, кандидат технічних наук, почесний член УНК ІКОМОС - Анатолій АНТОНЮК.
- Архітектор-реставратор - Ігор БОКАЛО.
- Архітектор-реставратор - Артем ПРОЩЕНКО.
- Інженер-конструктор Олексій ПОСТЕРНАК,

що діють на підставі рішення про утворення комісії (дата, номер рішення/розпорядження та назва рішення/розпорядження)

Наказ № 12-АГ від 18.07.2024 НДСЛ «Охматдит» МОЗ України - Про створення комісії з обстеження об'єктів культурної спадщини в межах територіальної громади

Шевченківського району міста Києв,

склали цей акт про те, що "23" липня 2024р. нами проведено огляд технічного стану об'єкта культурної спадщини.

У результаті проведеного огляду технічного стану об'єкта культурної спадщини (його частини або елементів) встановлено:

1. Загальний стан об'єкта культурної спадщини:

Аварійний, пошкоджений в наслідок дії вибухової хвилі, викликаної влучанням ракети в розташовану поруч будівлю (корпус 3), у період збройної агресії російської федерації проти України 08 липня 2024 року

2. Коротка характеристика об'єкта культурної спадщини:

«Амбулаторія безкоштовної лікарні для чорноробів, де в медичних закладах працювали відомі лікарі й вчені: Афанасьєв Є.І., терапевт, ініціатор заснування лікарні Сапежко К., Качковський П., Маковський Г., Буйко П.М., Сигалов Д.Л., Шуринок А.Р. та інші»
Двоповерхова будівля з підвальними приміщеннями, виконана з керамічної цегли, перекриття дерев'яне, будівля складної геометричної форми, покрівля –
кроквяна система виконана з деревини, в наявності світлопрозорі конструкції покрівлі,
покриття виконано з пофарбованих залізних фальцевих листів.

3. Стан зовнішніх архітектурно-конструктивних та декоративних елементів:

Пошкоджені зовнішні стіни будівлі цокольного, першого, другого поверхів та покриття горища. В результаті огляду виявлені наскрізні вертикальні та горизонтальні тріщини по зовнішнім стінам. Пошкоджено та зруйновано заповнення віконних та дверних прорізів.

4. Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних та декоративних елементів:

Пошкоджені внутрішні стіни та перегородки будівлі цокольного, першого, другого поверхів. Пошкоджено та зруйновано заповнення дверних прорізів.

5. Стан живопису та інших культурних цінностей:

6. Характеристика прилеглої території:

Благоустрій навколо будівлі виконано з асфальтобетонного покриття.

Висновки*:

Після візуального обстеження будівлі членами комісії встановлено: наявні пошкодження від дії вибухового пристрою внаслідок збройної агресії російської федерації. Будівля знаходиться в аварійному стані.

За категоріями пошкоджень, об'єкт, за результатами попереднього візуального огляду, визначений як:

1 категорія – об'єкт, що зазнав значних часткових пошкоджень та потребує протиаварійних робіт;

2 категорія – об'єкт, що може бути відновлений шляхом поточного ремонту пошкоджених елементів.

Протиаварійні роботи та поточний ремонт може виконуватись на підставі дефектного акту та кошторисної документації.

Після виконання вищевикладених робіт, виконати обстеження технічного стану, розробити проект та дефектний акт на консерваційні роботи.

До цього акта огляду технічного стану додаються:

Фотофіксація – світлин, паспорт БТІ,

(перелік документів, зокрема результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Продовження додатка 1

Голова

(підпис)

Владислав БАБАК
(власне ім'я, прізвище)

Заступник голови

(підпис)

Олег СМІЧЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

Члени комісії

(підпис)

Олег ВАСЕНЬОВ
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Євген КУПРІСНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Сергій ГРУЗДО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Наталія ВОЙЦЕЩУК
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Василь ПЕТРИК
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Анатолій АНТОНІЮК
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Ігор БОКАЛО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Артем ПРОЩЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Олексій ПОСТЕРНАК
(власне ім'я, прізвище)

* У висновках зазначається інформація про можливість виконання цих робіт без розроблення науково-проектної документації, а також рекомендації щодо усунення пошкоджень та вимоги до проведення робіт.