

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.05375-22

Термін дії з 17.08.2022 до 14.04.2023

Продукція

Кабелі зв'язку та сигналізації зі спеціальними протипожежними характеристиками марок
JE-H(S)H FE 180/E30, JE-H(S)H FE 180/E30,
JE-H(S)H FE 180/E30...Bd, JE-H(S)H FE 180/E30...Bd
з конструкційними 1х2х0,8 мм., 2х2х0,8 мм., 4х2х0,8 мм., 1х2х1,5 мм., 2х2х1,5 мм., 4х2х1,5 мм.

27.32.1

Код ДКПД

Відповідає вимогам

- пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування»;
- п. 4.36 ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;
(Класи та ідентифікаційні позначки кабелів за вимогами пожежної безпеки наведені у додатку до сертифіката).

Заявник

ТОВ "НВП "АЛАЙ",
03182, м. Київ, вул. Миру, 19-у, Україна

код ЄДРПОУ 44828779

Виробник

ТОВ "НВП "АЛАЙ",
03182, м. Київ, вул. Миру, 19-у, Україна

Додаткова інформація

виготовляються серійно за ТУ У 27.3-35648326-006:2020 "Кабелі зі спеціальними протипожежними характеристиками" з 17.08.2022 до 14.04.2023 та реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду

Сертифікат видано органом з сертифікації

ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143, м. Київ, Метрологічна 4,
тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003
/свідоцтво про призначення №UA.P.003, атестат акредитації
Національного агентства з акредитації України №10023)

На підставі

протоколу випробувань ВС УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" №0203-4-2021 від 13.05.2021 (атестат акредитації №20635 від 17.02.2020); протоколу випробувань ВЛ ПрАТ "УкрНДІКП" №09с/21 від 25.02.2021 (атестат акредитації №20007 від 17.07.2019), протоколів випробувань ВЛ ТОВ «ПРОМКЛАСТЕР» №3-21 від 24.02.2021, №12-21 від 26.04.2021 (атестат акредитації №2Н1395 від 19.02.2018), протоколу випробувань ІДУ НД ЦЗ НДЦ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА" №12/2-2021 від 15.04.2021 (атестат акредитації №20278 від 09.07.2020), Сертифікат на систему управління якістю №UA.80027.СУЯ.014-22 від 04.08.2022 виданий ДП "Житомирстандартметрологія" (атестат акредитації №80027 від 14.03.2021).

Заступник керівника органу з сертифікації

М.П.

підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі Системи
УкрСЕПРО на сайті www.ukrsepro.gov.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.05375-22

від 17.08.2022 до 14.04.2023

За показниками пожежної безпеки кабелі зв'язку та сигналізації зі спеціальними протипожежними характеристиками марок JE-H(S)H FE 180/E30, JE-H(St)H FE 180/E30, JE-H(S)H FE 180/E30...Bd, JE-H(St)H FE 180/E30...Bd з конструкціями 1x2x0,8 мм.; 2x2x0,8 мм.; 4x2x0,8 мм.; 1x2x1,5 мм²., 2x2x1,5 мм²., 4x2x1,5 мм². - відповідає вимогам, встановленим:

- п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий";
- п. 4.2 ДСТУ 4809:2007 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови прокладання у пучках - "стійкий, категорія А";
- п. 4.3 ДСТУ 4809:2007 - клас за токсичністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів - Тк3;
- п. 4.4 ДСТУ 4809:2007 - клас за димоутворювальною здатністю під час тління їхніх неметалевих елементів - ДТк1;
- п. 4.5 ДСТУ 4809:2007 - клас за димоутворювальною здатністю під час полуменевого горіння - ДПк2;
- п. 4.6 ДСТУ 4809:2007 - клас за корозійною активністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів - Кк2;
- п. 4.8 ДСТУ 4809:2007 - клас кабелю за здатністю до збереження цілісності кіл в умовах впливу полум'я, температура якого не менше ніж 750 °C - FE 180.

Додаткові маркувальні дані за вимогами пожежної безпеки відповідно до п. 4.12 ДСТУ 4809:2007 за результатами сертифікаційних випробувань:

ПБ123122Х8Х, де Х - ідентифікаційні позначки, що не перевірялись.

- п. 4.36 ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» за методом ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість».

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.



підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність додатка до
сертифіката відповідності
можна перевірити в
Регстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті www.ukrsepro.kiev.ua