

Додаток 5
до Державних санітарно-
протиепідемічних правил
і норм щодо поводження
з медичними відходами
(пункт 11 Розділу VIII)

**Вимоги
до мікроклімату в приміщеннях**

№ з/п	Найменування приміщень	Внутрішня температура, С	Кратність повітрообміну		Кратність витяжки при природній вентиляції
			приплив	витяжка	
1	Прийом і тимчасове зберігання (накопичення) незнешкоджених відходів	16	-	1,5	2
2	Робоче приміщення для знешкодження відходів	18-20	З розрахунку тепло- і волого-надлишків*	З розрахунку тепло- і волого-надлишків*	Не допускається
3	Тимчасове зберігання незнешкоджених відходів	16	-	2	2-3
4	Мийка і дезінфекція контейнерів, стійок, візків	18	3	4	Не допускається
5	Приміщення тимчасового зберігання контейнерів, стійок, візків	18	-	1	1
6	Склад витратних матеріалів	16	1	1	1
7	Санітарно-побутові приміщення (гардеробна, душова, санвузол, зберігання притирального інвентарю)	23	Приплив з коридору	75 м ³ /год на 1 д.с.	2
8	Кімната персоналу з робочим місцем	20	1	1	1

* Залежно від технології та виду обладнання.