

Відомість робочих креслень основного комплексу 14-23-Г3

Робочий проект розроблено відповідно до чинних на території України норм, правил і стандартів.

Система сигналізації виклику медичного персоналу побудована на базі пульту ПС-10 №1, №2, які встановлюються на посту чергової медичної сестри на стіні.

Відображення викликів здійснюється за допомогою пронумерованої індикації звукового сигналу на пульту ПС-10. Табло індикації знаходяться в корпусі пульта. На кожен пульт надходить інформація з 10 палат.

Для забезпечення візуального контролю виклику надкою палатою встановлюється модуль сигналізації виклику.

В палатах біля кожного ліжка встановлюється виносна кнопка типу КС-01С з шнуром довжиною 2м.

В санвузлах встановлюється кнопка настінна типу VI-KO PALMILE, IP54.

Живлення пультів ПС-10 виконується кабелем ВВГнгд від розподільчих щитів.

Кабелі прокладаються приховано за підвісною стелею.

Мережа сигналізації виклику виконується кабелем "вигнутий пар".



Всі металеві неструмопровідні частини обладнання підлягають зануленню шляхом приєднання до нульового захисного (PE) проводу мережі.

Всі електромонтажні роботи виконати згідно ПЧЕ, СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" та проекту виконаних робіт, розробленого генеральною підрядною організацією та затвердженого у встановленому порядку.

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення	Найменування	Примітка
	<u>Документи, на які посилаються</u>	
ПУЕ	<u>Правила улаштування електроустановок</u>	
	<u>Документи, які додаються</u>	
14-23-СЗ.С	<u>Специфікація виробів і матеріалів</u>	

Ініц. №ориг.	Підпис і дата	Зам.іні.№



						14-23-СЗ
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБЛ»
Змін.	К.діл.	№ док.	Аркуш	Підпис	Дата	Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б
						Стадія
						Аркуш
						Аркушів
ГіП	Романов					RП
Н. контр.	Вирвикишка					2
Перевірюв	Вирвикишка					
Розробив	Романов					
					Скелетна схема мереж системи сигналізації виклику	фОП Вирвикишка В. А.

14-23-C3

Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апапічних пацієнтів в КНП «ЗБЛ» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша по вул. Баха, 32 б.


Інв. № оп.	Підпис і дата	Зам. інв. №

ПС-10 №2 (наст. чергової медсестри)

ПС-10 №1 (пост чергової медсестри)

Експ

НА ВІДМІТЦІ 0.000 М 1:100



Architectural floor plan showing room layouts and dimensions. The plan includes a legend for symbols and a table mapping room numbers to their names.

Символи:

- Сірий квадрат: Кімната
- Квадрат з діркою: Санвузол
- Півкруг: Двері
- Лінія з кружечком: Розбірна двері
- Лінія з хрестиком: Висота
- Лінія з кружечком та хрестиком: Висота з дахом
- Лінія з кружечком та хрестиком та діркою: Висота з дахом та санвузол
- Лінія з кружечком та хрестиком та півкругом: Висота з дахом та двері
- Лінія з кружечком та хрестиком та півкругом та діркою: Висота з дахом та санвузол та двері


Найменуванням об'єктів:

Номер по плану	Найменування
1	Сходова клітка
2	Коридор
3	Ординаторська
4	Кабінет асистивних
5	Кабінет старшої медсестри
6	Маніпуляційний кабінет
7	Кімната чистої білизни
8	Санвузол
9	Перев'язувальний кабінет
10	Душова
11	Санвузол
12	Коридор
13	Гардеробна
14	Кабінет проведення ультразвукових та електрофізіологічних методів
15	Санвузол
16	Приміщення для прибирання
17	Сходова клітка
18	Тамбур
19	Коридор
20	Гардеробна

- A graph with a vertical y-axis. A horizontal line is drawn at y = 9000. Another horizontal line is drawn at y = 0.

<input type="checkbox"/>	- колодка комутаційна;						14-23-С3
<input checked="" type="checkbox"/>	- кнопка виклику КС-01С;						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячо-лікарського підрозділення реабілітації з палатами для апаратичних пацієнтів в КНП «
<input checked="" type="checkbox"/>	- кнопка виклику VI-KO PALMILE;						

M 1:100



ЧМ

- комутаційна;
виклику КС-01С;
виклику VI-KO PAL
сигналізації з світ

Експ

Номер по плану	Найменування	Площа, (м. кв.)
1	Кабінет для проведення фізичної терапії	36.40
2	Коридор	4.25
3	Комора	4.15
4	Коридор	10.00
5	Сходова клітка	15.75
6	Кухня	24.80
7	Кабінет для проведення ерготерапії	25.70
8	Кабінет для надання терапії мови та мовлення та організації загальної середньої освіти особам до 18 років	13.95
9	Кабінет чергової медсестри	10.00
10	Маніпуляційний кабінет	15.70
11	Санвузол	3.65
12	Санвузол	3.50
13	Приміщення для прибирального інвентаря	3.55
14	Перев'язувальний кабінет	14.20
15	Кабінет для надання психологічної допомоги	10.90
16	Санітарна кімната	11.75
17	Приміщення для навчання навичкам користування кріслом колісним	13.50
18	Санвузол	3.55
19	Кімната чистої білизни	4.40
20	Сходова клітка	16.90
21	Коридор	175.20
22	Палата	29.30
23	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
24	Гардеробна	1.00
25	Гардеробна	1.00
26	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
27	Палата	30.15
28	Палата	29.65
29	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
30	Гардеробна	1.00
31	Гардеробна	1.00
32	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
33	Палата	30.15
34	Палата	29.60
35	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
36	Гардеробна	1.00
37	Гардеробна	1.00
38	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
39	Палата	30.15
40	Палата	29.00
41	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
42	Гардеробна	1.00
43	Коридор	3.30
44	Гардеробна	1.00
45	Гардеробна	1.00
46	Гардеробна	1.00
47	Гардеробна	1.00
48	Гардеробна	1.00
49	Гардеробна	1.00
50	Гардеробна	1.00

Кількість та тип монтажних виробів визначається проектом виконання робіт(ПВР), розробленою підрядною організацією.