







Інв. № ориг.	Підпис та дата	Зам. інв. №

Навантаження	ЩС-1	Аварійне освітлення				ЩС-2	ЩС-3	Прилади пожежної сигналізації	
№ лінії	ПЛ-1	ПЛ-2				ПЛ-4	ПЛ-5	ПЛ-6	
1 поверх	ЩС-1	ЩОА-1				ЩС-2		ПОС	
підвал							ЩС-3		




						55-ЕТР			
						«Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області»			
Зм	Кіл	Арк	Ндок	Підпис	Дата	Будівля амбулаторії	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Кривослицька			02.24		РП	2	
Перевірів		Рудий			02.24				
ГІП		Рудий			02.24	Принципова схема ГРЩ	ТОВ "Укржитлопроект"		




						55-ЕП			
						«Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області»			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
						Будівля амбулаторії	РП	3	
Розробив		Криволицька		[підпис]	02.24				
Перевірів		Рудий		[підпис]	02.24	Принципова схема ЩС-1	ТОВ "Укржитлопроект"		
ГП		Рудий		[підпис]	02.24				



Інв. № ориг.	Підпис та дата	Зам. Інв. №




Джерело живлення		<div><div>ПЛ-4</div><div>від ГРЩ</div><div><div>ЩС-3 Pв=8,48 кВт; Pр= 6,78 кВт Iр= 11,6 А cos φ = 0,89</div></div></div>							
Марка - довжина ділянки, м	Марка - переріз провідника - спосіб прокладки								
Розподільчий пункт: номер; тип; встановлена та розрахункова потужність, кВт; апарат на вводі; тип, струм А									
Вимикач автоматичний або запобіжник: тип, струм роз'єднувача або плавкої вставки, А S2C-A2									
Пускач магнітний: тип, струм нагрівачого елементу, А									
Марка - довжина ділянки, м	Марка - переріз провідника - спосіб прокладки	№3-1	№3-2	№3-3	№3-4	№3-5	№3-6	№3-7	
Електроспоживач	№ по плану								
	Тип, кількість	14x0,012 1x0,03	2,0	1,5	2,0	2x0,08	1x2,0	1x0,62	
	Потужність, кВт (н)	0,2	2,0	1,5	2,0	0,16	2,0	0,62	
	Струм, А	0,96	10,7	8,02	10,7	1,45	9,28	2,82	
Назва механізму, № по плану.		Освітлення приміщення	Електро-колорифер	Електро-колорифер	Електро-колорифер	Розетки побутові	Бойлер	Насос	Резерв




						55-ЕТР			
						«Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області»			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
						Будівля амбулаторії	РП	5	
Розробив	Кривослицька				02.24				
Перевірів	Рудий				02.24	Принципова схема ЩС-З			
ГІП	Рудий				02.24				
							ТОВ "Укржитлопроект"		

Інв. № орг.	Підпис та дата	Зам. Інв. №

Джерело живлення			<div><div>ПЛ-2</div><div>від ГРЩ</div><div><div>ЩОА-1 Pθ=0,516 кВт Pr=0,516 кВт Ip= 0,78 cos φ = 0,95</div></div></div>									
Марка – довжина ділянки, м		Марка – переріз провідника – спосіб прокладки										
Розподільчий пункт: номер; тип; встановлена та розрахункова потужність,кВт; апарат на вводі; тип, струм А												
Вимикач автоматичний або запобіжник: тип, струм роз'єднувача або плавкої вставки, А												
Пускач магнітний: тип, струм нагрівального елементу, А												
Марка – довжина ділянки, м		Марка – переріз провідника – спосіб прокладки										
Електроспоживач			№ по плану									
			Тип, кількість		3x0,036	5x0,036 1x0,012	4x0,036	6x0,008	2x0,012			
			Потужність, кВт (н)		0,108	0,192	0,144	0,048	0,024			
			Струм, А		<div><div>Ін</div><div>Ір</div></div>	0,50	0,88	0,66	0,22	0,11		
Назва механізму, № по плану.			Аварійне освітлення		Аварійне освітлення		Аварійне освітлення		Евакуаційне освітлення		Аварійне освітлення	

						55-ЕТР			
						«Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області»			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
						Будівля амбулаторії	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Кривослицька		02.24				РП	6	
Перевірів	Рудий		02.24			Принципова схема ЩОА-1	ТОВ "Укржитлопроект"		
ГІП	Рудий		02.24						



- Умовні позначення**
- Світильник ДББ СЕЛЕНА-322-СД
  - ⊗ Світильник LED настінний
  - Світильник з LED лампою, вбудований, IP 40, 36 Вт
  - ⌚ Вимикач одноклавішний, 6А, IP 21
  - ⌚ Вимикач двоклавішний, 6А, IP 21
  - ⚡ Вимикач одноклавішний, 6А, IP 44
  - ⚡ Вимикач з двох місць одноклавішний, 6А, IP 21
  - ⚡ Вимикач з трьох місць одноклавішний, 6А, IP 21
  - ⚡ Коробка розподільча
  - ⚡ Датчик руху


Вимикачі освітлення встановлювати на стіні з боку дверної ручки на висоті 0,8 м від рівня підлоги та на відстані не менш ніж 0,4 м від бокової стіни приміщення (п. 4.68; п. 4.69 ДБН В.2.5-23:2010).

Експлікація приміщень

№ Прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
1	2	3	4
1	Тамбур	4,76	
2	Хол - чекальня	18,95	
3	Коридор	47,40	
4	Кабінет стоматолога	18,18	
5	Коридор	4,20	
6	Тамбур	1,60	
7	Реєстратура	8,05	
8	Кабінет сімейного лікаря	14,90	
9	Оглядова	12,30	
10	Кабінет сімейного лікаря	11,50	
11	Лабораторія	24,00	
12	Стерелізаційна	11,60	
13	Санітарна кімната	10,70	
14	Приміщення персоналу	14,06	
15	Котельня	10,90	
16	Коридор	30,90	
17	Шлюз	3,78	
18	Вбиральня	4,58	
19	Вбиральня	2,96	
20	Кабінет завідувача амбулаторії	11,45	
21	Тамбур	3,90	
22	Оглядовий кабінет з гінекологічним кріслом	19,43	
23	Комора предметів прибирання	1,40	
24	Комора для білизни	2,35	
25	Діагностичний кабінет	11,50	
26	Кабінет щеплень	11,80	
27	Процедурна	14,30	
28	Шлюз	5,05	
29	Вбиральня	1,23	
30	Вбиральня	2,44	

						55-ЕТП			
						«Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області»			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
						Будівля амбулаторії			
Розробив	Криволицька				02.24		РП	7	
Перевірів	Рудий				02.24	План мереж освітлення 1-ий поверх	ТОВ "Укржитлопроект"		
ГІП	Рудий				02.24				





Встановлення розеток на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщення і оформлення інтер'єру та на відстані не менш ніж 0,4 м від бокової стіни приміщення (п. 4.66; п. 4.69 ДБН В.2.5-23:2010).

- Умовні позначення**
- Розетка штепсельна для схованої установки з заземлюючим контактом, 16А, 250В, ІР20
  - Розетка штепсельна подвійна для схованої установки з заземлюючим контактом, 16А, 250В, ІР20
  - Розетка штепсельна подвійна для схованої установки з заземлюючим контактом, 16А, 250В, ІР20


Експлікація приміщень

№ Прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
1	2	3	4
1	Тамбур	4,76	
2	Хол - чекальня	18,95	
3	Коридор	47,40	
4	Кабінет стоматолога	18,18	
5	Коридор	4,20	
6	Тамбур	1,60	
7	Регістрація	8,05	
8	Кабінет сімейного лікаря	14,90	
9	Оглядова	12,30	
10	Кабінет сімейного лікаря	11,50	
11	Лабораторія	24,00	
12	Стерелізаційна	11,60	
13	Санітарна кімната	10,70	
14	Приміщення персоналу	14,06	
15	Котельня	10,90	
16	Коридор	30,90	
17	Шлюз	3,78	
18	Вбиральня	4,58	
19	Вбиральня	2,96	
20	Кабінет завідувача амбулаторії	11,45	
21	Тамбур	3,90	
22	Оглядовий кабінет з гінекологічним кріслом	19,43	
23	Комора предметів прибирання	1,40	
24	Комора для білизни	2,35	
25	Діагностичний кабінет	11,50	
26	Кабінет щеплень	11,80	
27	Процедурна	14,30	
28	Шлюз	5,05	
29	Вбиральня	1,23	
30	Вбиральня	2,44	




						55-ЕПР			
						«Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області»			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Будівля амбулаторії	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Кривошлицька				02.24		РП	8	
Перевірів	Рудий				02.24	План силових мереж. 1-ий поверх	ТОВ "Укржитлопроект"		
ГП	Рудий				02.24				



Горище



Інв. № орг.	Підпис та дата	Зам. Інв. №

						55-ЕТР			
						«Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області»			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
						Будівля амбулаторії	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Кривослицька				02.24		РП	9	
Перевірів	Рудий				02.24	План мереж освітлення. Горище	ТОВ "Укржитлопроект"		
ГП	Рудий				02.24				


Маркувальний план підвалу




Експлікація приміщень

№ Прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
1	2	3	4
1	Сходова клітина	20,00	
2	Коридор	2,5	
3	Коридор	2,7	
4	Підсобна	49,0	
5	Санвузол	1,9	
6	Санвузол	1,4	
7	Душова	2,1	
8	Коридор	5,9	
		69.30 м²	

Умовні позначення

- Світильник ДББ СЕЛЕНА-322-СД
- Світильник LED настінний
- Вимикач одноклавішний, 6А, ІР 21
- Вимикач одноклавішний, 6А, ІР 44
- Вимикач з двох місць одноклавішний, 6А, ІР 21
- Коробка розподільча
- Датчик руху







						55-ЕТР				
						«Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області»				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Будівля амбулаторії	Стадія	Аркуш	Аркушів	
							РП	10		
Розробив	Кривослицька				02.24		План мереж освітлення. Підвал	ТОВ "Укржитлопроект"		
Перевірів	Рудий				02.24					
ГІП	Рудий				02.24					


Інв. № ориг.	Підпис та дата	Зам. Інв. №

Експлікація приміщень




№ Прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
1	2	3	4
1	Сходова клітина	20,00	
2	Коридор	2,5	
3	Коридор	2,7	
4	Підсобна	4,9,0	
5	Санвузол	1,9	
6	Санвузол	1,4	
7	Душова	2,1	
8	Коридор	5,9	
		69.30 м <sup>2</sup>	



						55-ЕТР			
						«Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області»			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
						Будівля амбулаторії			
Розробив	Кривослицька				02.24		РП	11	
Перевірів	Рудий				02.24	План силових мереж. Підвал	ТОВ "Укржитлопроект"		
ГІП	Рудий				02.24				



Інв. № ориг.	
Підпис та дата	
Зам. Інв. №	

						55-ЕТР			
						«Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області»			
Зм	Кіл	Арк	Ндок	Підпис	Дата	Будівля амбулаторії	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Кривослицька			02.24		РП	12	
Перевірів		Рудий			02.24				
ГІП		Рудий			02.24	Схема зрівнювання потенціалів	ТОВ "Укржитлопроект"		

Погоджено:				Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		1. Силове електрообладнання.										
	ГРЩ	1.1 Щит ввідний по типу ВРУ 1203, в комплекті:							шт	1		
		– рубильник перекидний 100А				BP3235			шт	1		
		– автоматичний вимикач 380 В, 50 А				ETIMAT 6 3р C50		ETI	шт	1		
		– автоматичний вимикач 380 В, 25 А				ETIMAT 6 3р C25		ETI	шт	2		
		– автоматичний вимикач 380 В, 20 А				ETIMAT 6 3р C20		ETI	шт	1		
		– автоматичний вимикач 380 В, 16 А				ETIMAT 6 3р C16		ETI	шт	1		
		– запобіжник 63 А							шт	2		
		– лічильник електроенергії, NIK2303 AP3T.1000.M.11 (5-120A)				NIK2303 AP3T.1000.M.11			шт	2		
		– ПЗІП Eaton SPCT-2-280/3							шт	2		
	ЩС-1	1.2 Щит розподільчий сталевий з шиною заземлення							шт	1		
		U=400В, IP30 (ШхВхГ 305х640х96,5 ) в комплекті:										
		– корпус на 48 мод.				Volta VA48CN		Hager				
		– двері металеві непрозорі для щита VA48CN				VA48T		Hager				
		– ввідний автоматичний вимикач 380 В, 40 А				ETIMAT 6 3р C40		ETI	шт	1		
		– обмежувач перенапруги I <sub>max</sub> -40кА, 380В, клас захисту C				ETITEC V T2 255/20		ETI	шт	1		
		– диф. автомат 220 В, 16А				KZS-2M, 16A,30mA		ETI	шт	16		
		– автоматичний вимикач 220 В, 16А				ETIMAT 6 1р C16		ETI	шт	6		
	– незалежний розчіплювач				DA ETIMAT 10 230V AC/DC		ETI	шт	1			
ЩС-2	1.3 Щит розподільчий сталевий з шиною заземлення							шт	1			
	U=400В, IP30 (ШхВхГ 305х370х96,5 ) в комплекті:											
	– корпус на 24 мод.				Volta VA24CN		Hager					
	– двері металеві непрозорі для щита VA24CN				VA24T		Hager					

Погоджено:				Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9					
					- ввідний автоматичний вимикач 380 В, 16 А	ETIMAT 6 3р C16		ETI	шт	1							
					- обмежувач перенапруги I <sub>max</sub> -40кА, 380В, клас захисту C	ETITEC V T2 255/20		ETI	шт	1							
					- диф. автомат 220 В, 16А	KZS-2М, 16А,30mA		ETI	шт	7							
					- автоматичний вимикач 220 В, 16А	ETIMAT 6 1р C16		ETI	шт	1							
					- автоматичний вимикач 220 В, 6А	ETIMAT 6 1р C6		ETI	шт	1							
					- незалежний розчіплювач	DA ETIMAT 10 230V AC/DC		ETI	шт	1							
				ЩС-3	1.4 Щит розподільчий сталевий з шиною заземлення				шт	1							
					U=400В, IP30 (ШхВхГ 305х370х96,5 ) в комплекті:												
					- корпус на 24 мод.	Volta VA24CN		Hager									
					- двері металеві непрозорі для щита VA24CN	VA24T		Hager									
					- ввідний автоматичний вимикач 380 В, 16 А	ETIMAT 6 3р C16		ETI	шт	1							
					- обмежувач перенапруги I <sub>max</sub> -40кА, 380В, клас захисту C	ETITEC V T2 255/20		ETI	шт	1							
					- диф. автомат 220 В, 16А	KZS-2М, 16А,30mA		ETI	шт	7							
					- автоматичний вимикач 220 В, 6А	ETIMAT 6 1р C6		ETI	шт	1							
				ЩОА-1	1.5 Щит розподільчий сталевий з шиною заземлення				шт	1							
					U=400В, IP31 (ШхВхГ 282х252х99, ) в комплекті:												
					- корпус на 12 мод.	VS112PD		Hager									
					- ввідний автоматичний вимикач 380 В, 16 А	ETIMAT 6 3р C16		ETI	шт	1							
					- автоматичний вимикач 220 В, 10А	ETIMAT 6 1р C10		ETI	шт	5							
					2. Кабельні вироби												
					Кабель силовий з мідною жилою, який не поширює горіння												
					з низким димо- та газовиділенням, перерізом:												
					2.1 5х6-1,0	ВВГнгд			м	25		в гофротрубі					
					2.2 5х4-1,0	ВВГнгд			м	75		в гофротрубі					
					2.3 3х2,5-1,0	ВВГнгд			м	590		- 210м в гофротрубі - 380м в шпруді					
					2.4 3х1,5-1,0	ВВГнгд			м	980		- 330м в гофротрубі - 650м в шпруді					
				інв. № ор.	Зам. інв. №	Підпис та дата											Арк.
																	2

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата

55-ЕТР.С



Погоджено:				Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
					Кабель силовий вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою з	DIN VDE 0266							
					із безгалогенних речовин FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E30 0,6/1kV								
					2.5 3x1,5	(N)HXH FE 180/E30			м	350		- 150м в гофротрубі	
					2.6 5x2,5	(N)HXH FE 180/E30			м	25			
					2.6 3x4	(N)HXH FE 180/E30			м	100			
					3. Електроустановочні вироби								
					3.1 Вимикач 1-клавішний прихованої проводки, 6А, 250В, IP21				шт	21			
					3.2 Вимикач 2-клавішний прихованої проводки, 6А, 250В, IP21				шт	10			
					3.3 Вимикач 1-клавішний прихованої проводки, 6А, 250В, IP44				шт	8			
					3.4 Вимикач 1-клавішний відкритої проводки, 6А, 250В, IP44				шт	6			
					3.5 Вимикач з двох місць 1-клавішний , 10А, 250В, IP21				шт	12			
					3.6 Вимикач з трьох місць 1-клавішний , 10А, 250В, IP21				шт	3			
					3.7 Розетка з заземленням прихованої проводки, 16А, 250В, IP20				шт	74			
					3.8 Розетка подвійна з заземл. прихованої проводки,16А,250В,IP20				шт	26			
					3.9 Розетка з заземленням прихованої проводки, 16А, 250В, IP44				шт	18			
					3.10 Коробка установочна				шт	155			
					3.11 Коробка розподільча				шт	100			
					3.12 Одинарна рамка				шт	44			
					3.13 Подвійна рамка				шт	86			
					3.14 Датчик руху				шт	7			
					4. Світлотехнічні вироби								
	Зам. інв. №		Підпис та дата	інв. № ор.		4.1 Світильники пот. 36 Вт, світловий потік 4320 Лм, IP 20	ДВ0У20У-36-011			шт	65		
						габарити (Д*Ш*В) 595*595*10							
						4.2 Світильники ДББ СЕЛЕНА-322-СД, пот. 12 Вт, IP 54	ДББ64В-12-081 УХЛ4			шт	43		
					габарити (Д*Ш) 212*64								
		4.3 Світильники ДББ37У СЕЛЕНА-LED-2, пот. 10 Вт, IP40,		ДББ37У-10-003 У3			шт	7					
		пиловологозахищений, gabарити (Д*Ш*В) 303*134*67											
		4.4 Світильники аварійний вихід				шт	6						
											Арк.		
								55-ЕТР.С			3		
								Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата

[illegible]