

Додаток 1

до Спеціальних захисних заходів у виробничих процесах, лабораторіях і приміщеннях для утримання тварин

(пункт 3 розділу II)

Індикатори щодо захисних заходів та рівнів захисту

№ п.п	Захисні заходи	Рівні захисту		
		2	3	4
1	2	3	4	5
1.	Робоче місце повинно бути відокремленим від будь-якої іншої діяльності у тій же будівлі	Ні	Рекомендовано	Так
2.	Вхідне та вихідне повітря на робочому місці повинно фільтруватися, слід використовувати систему високоефективних фільтрів твердих частинок (HEPA) або інших фільтрів подібного типу	Ні	Так, для вихідного повітря	Так, для вхідного та вихідного повітря
3.	Доступ повинен бути дозволений лише уповноваженим працівникам	Рекомендовано	Так	Так, через шлюз
4.	Робоче місце повинно бути ізольованим для проведення дезінфекції	Ні	Рекомендовано	Так
5.	Необхідно вживати спеціальні дезінфекційні заходи	Так	Так	Так
6.	На робочому місці необхідно підтримувати тиск повітря, негативний до атмосферного	Ні	Рекомендовано	Так
7.	Слід здійснювати належний контроль за переносниками інфекції, такими, як гризуни та комахи	Рекомендовано	Так	Так
8.	Поверхні, повинні що не пропускають воду та легко очищаються	Так, для робочих столів	Так, для робочих столів та підлоги	Так, для робочих столів, стін, підлоги та стелі

1	2	3	4	5
9.	Поверхні повинні бути стійкі до дії кислот, лугів, розчинників, дезінфікуючих засобів	Рекоменд - вано	Так	Так
10.	Сховища для біологічних агентів повинні бути безпечними	Так	Так	Так, надійне сховище
11.	Мають бути вікна для огляду або альтернативне вікно, через яке було б видно працівників	Рекоменд - вано	Рекоменд - вано	Так
12.	У лабораторії повинно бути власне обладнання	Ні	Рекоменд - вано	Так
13.	Інфікований матеріал, а також будь-які тварини повинні оброблятися у боксі біобезпеки, ізоляторі чи іншому відповідному приміщенні	Де необхідно	Так, там, де зараження відбувається повітряно-крапель - ним шляхом	Так

Примітки:

Заходи, визначені цим додатком, необхідно вживати відповідно до характеру діяльності, рівня небезпеки для працівників і походження конкретного біологічного агента.

Під час роботи з біологічними агентами 1 групи, включаючи життєздатні атенуйовані вакцини, слід дотримуватись правил виробничої безпеки і гігієни.